

PER SOPRALLUOGO ABITAZIONE :

- 1) LIBRETTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE CALDAIA
- 2) INTERRUTTORE DIFFERENZIALE SULL'IMPIANTO ELETTRICO
(MESSA A TERRA)
- 3) SE PRESENTE FORNELLO/FORNO A GAS, APERTURA PERMANENTE
(MINIMO CM. 10 X 10) NEL LOCALE CUCINA (PUÒ ESSERE FATTA
ANCHE SUL VETRO O SUL SERRAMENTO).
- 4) CAPPA DI ASPIRAZIONE SUI FORNELLI CON SCARICO ALL'ESTERNO
- 5) SE IL BAGNO NON HA LA FINESTRA DEVE ESSERE INSTALLATO
ASPIRATORE MECCANICO PER IL RICAMBIO DI ARIA
- 6) SE NEGLI AMBIENTI CI SONO STUFE O CAMINETTI A CAMERA
APERTA LE STANZE DEVONO AVERE APERTURE REGOLAMENTARI PER
IL RICAMBIO DELL'ARIA
- 7) NEL BAGNO NON È POSSIBILE AVERE APPARECCHI PER L'ACQUA
CALDA A FIAMMA LIBERA
- 8) SUPERFICI
PER OGNI ABITANTE MQ. 14 PER I PRIMI 4 , E 10 MQ PER CIASCUNO
DEI SUCCESSIVI
STANZE DA LETTO MINIMO 9 MQ PER UNA PERSONA E MQ. 14 PER
DUE PERSONE
OGNI ALLOGGIO ALMENO SOGGIORNO DI MQ. 14